

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Первый региональный отдел государственной надзорной деятельности Управления по Центральному
АО Главного управления МЧС России по городу Москва, 119002, Москва, Малый Могильцевский пер., д.3,
тел./факс (499) 241-3182, электронный адрес: 2413182@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ (ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ)

№ 487

“ 25 ” августа 20 11 г. по адресу: 119034 г. Москва, Гагаринский пер., дом 21

(место проведения проверки)

В соответствии с планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации на текущий год (по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, размещенном на официальном сайте генеральной прокуратуры), на основании распоряжения (приказа) главного государственного инспектора 1 РОГНД Управления ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве по пожарному надзору № 487 от 17 августа 2011 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года, № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального Закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с 22.08.11, по 25.08.11.

была проведена проверка в отношении ЖСК «Большевик-2» за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности при эксплуатации жилых и нежилых помещений в жилом доме по адресу: г. Москва, Гагаринский пер., дом 21

Продолжительность проверки: 15 часов

Акт составлен: инженером 1 РОГНД Управления ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве, майором вн. сл. Туевым Андреем Леонидовичем

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

V

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо, проводившее проверку:

инженер 1 РОГНД Управления ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве, майор вн. сл. Туев Андрей Леонидович

При проведении проверки присутствовали: председатель правления Александровская О.А.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

Правила пожарной безопасности в Р.Ф. ППБ 01-03 зарегистрированные Министерством Юстиции Р.Ф. № 4838 от 27.06. 2003 г.; Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ № 123, а именно:

1. Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.
НПБ 110-03 табл. 1 п. 6.2

2. Противопожарные системы и установки (противодымная защита) содержатся в неисправном состоянии.

ППБ 01-03 п. 34.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания

«25» августа 2011 г.

г. Москва
(место рассмотрения: город, село, район)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ РАЙОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО А.О. Г. МОСКВЫ, ИНЖЕНЕР 1-го РОГНД УПРАВЛЕНИЯ ПО ЦАО ГУ МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ, МАЙОР ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ТУЕВ А.Л.

рассмотрев протокол об административном правонарушении

№ от «25» августа 2011 г. и материалы на

Должностное лицо Александровскую Оксану Александровну

проживающего по адресу: Москва, Гагаринский пер., дом 21

работающего ЖСК «Большевик-2»

в качестве Председатель правления

Материалами установлено, что должностное лицо Александровская Оксана Александровна

25.08.2011 г. в период проведения плановой проверки в отношении ЖСК «Большевик-2» за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности при эксплуатации жилых и нежилых помещений в жилом доме по адресу: г. Москва, Гагаринский пер., дом 21

нарушила «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-03

Зарегистрированные Министерством Юстиции России 27 июня 2003 года регистрационный № 4838, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ № 123

а именно:

1. Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.

НПБ 110-03 табл. 1 п. 6.2

2. Противопожарные системы и установки (противодымная защита) содержатся в неисправном состоянии.

ППБ 01-03 п. 34.

3. Лифт не имеет блокировки, сопряженной с системой автоматической пожарной сигнализации и независимо от загрузки и направления движения кабины автоматически не возвращается при пожаре на основную посадочную площадку.

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ № 123 ст. 88, п. 18.

4. Помещения не оборудованы системой оповещения людей о пожаре, обеспечивающей в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения по всему зданию и выборочно в отдельные его части.

ППБ 01-03 п. 16, п. 102.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34; ст. ст. 29.9 - 29.11; Кодекса РФ об административных правонарушениях

принимая во внимание

ст. 4.2. ч. 1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно раскаяние лица, совершившего административное правонарушение

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

Требования ст.25.1, 25.3, 24.2 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ мне разъяснены _____

ПОСТАНОВИЛ:

1. Привлечь к административной ответственности Александровскую О.А.

По статье 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности

ч. 4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповеще-